



APROBAT,
RECTOR,
Prof.dr.ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE PRIVIND MENȚINEREA ÎN STARE DE PRACTICABILITATE A CĂILOR DE EVACUARE

Căile de acces, de evacuare și de intervenție cuprind intrările și ieșirile în și din incinta agenților economici, instituțiilor, la clădirile industriale și civile, alte amenajări, precum și drumurile sau căile de circulație din interiorul acestora, inclusiv intrările la clădiri, la prizele de apă de la bazine sau râuri, culoarele de circulație dintre stive sau dintre depozite exterioare.

Art.1. Căile de acces, de evacuare și de intervenție sunt destinate să asigure:

- a) evacuarea nestingherită și în condiții de siguranță a persoanelor aflate în pericol și a bunurilor materiale;
- b) accesul în tot timpul anului al mașinilor, utilajelor și al personalului care acționează la stingerea incendiului sau la salvarea persoanelor și a bunurilor.

Art.2. În privința căilor de acces, de evacuare și intervenție interesează starea acestora, practicabilitatea și identificarea lor cu ușurință, elemente esențiale în scurtarea (reducerea) timpilor operativi de intervenție, în special a timpului de deplasare (T3) și a timpului normalizat de evacuare (Tne).

Art.3. Este obligatorie menținerea în stare de utilizare a căilor de acces, de evacuare și de intervenție pe toată durata zilei și în orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate și realizate, precum și cunoașterea operativă a oricăror situații ce pot împiedica din motive obiective folosirea acestora în condiții de siguranță reprezintă cerințe fundamentale referitoare la aceste căi.

Art.4. Accesul mijloacelor și al persoanelor pentru intervențiile operative în caz de urgență publică de incendiu, în vederea salvării și acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor și limitării efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanență la toate:

- a) construcțiile de orice fel (industriale, social-administrative, speciale etc.) și încăperile acestora;
- b) instalațiile tehnologice și anexe;
- c) depozitele închise și deschise de materii prime, semifabricate, finite și auxiliare;
- d) instalațiile, aparatele și mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor.
- e) tablourile de distribuție și întrerupătoarele instalațiilor electrice de iluminat, de forță și iluminat de siguranță și la sursele de rezervă care sunt destinate să alimenteze receptoare electrice cu rol în caz de incendiu;

Art.5. Căile de acces, de evacuare și de intervenție trebuie să fie menținute în permanență, în orice anotimp, practicabile și curate. Această obligație revine persoanelor juridice sau fizice care administrează construcțiile, instalațiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective.

Art.6. Blocarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum și efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutățește situația inițială, sunt interzise.

Art.7. În cazul executării unor lucrări de reparații, investiții etc., peste șanțurile sau săpăturile executate pe căile de acces, de evacuare și de intervenție se vor amenaja treceri (podețe) bine consolidate sau se vor asigura căi ocolitoare, semnalizate corespunzător.

Art.8. Se interzice blocarea în poziție deschisă a ușilor de la casele scărilor, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere sau a altor uși care, în caz de incendiu, au rol să oprească pătrunderea fumului, a gazelor fierbinți și propagarea incendiilor pe verticală sau pe orizontală.

Art.9. Sistemul de închidere a ușilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu ușurință a acestora în caz de incendiu.

Art.10. Căile de acces, de evacuare și de intervenție se vor marca cu indicatoare de securitate, conform reglementărilor legale în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi recunoscute cu ușurință, atât ziua cât și noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.

Art.11. Se vor monta indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau la subsol ori la ușile de acces către spații și încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.

Art.12. În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitarea etc., care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și a bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție.

Art.13. Cheile ușilor de acces în clădiri și cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri sau la persoane desemnate, astfel încât aceste chei să poată fi identificate și folosite în caz de necesitate (intervenție, control, verificări etc.).

Art.14. La biblioteci, arhive și fișiere se urmărește asigurarea, în exploatare, a următoarelor măsuri principale:

- hârtia, cărțile și documentele de arhivă se depozitează în ordine, așezate în stive sau rafturi din materiale având clasa de reacție la foc minim A2-s1, d0, asigurându-se posibilitățile de intervenție și evacuare în caz de incendiu;

Art.15. În biblioteci, arhive și fișiere se interzic fumatul și focul deschis.

Art.16. Covoarele, preșurile folosite în săli, pe holuri, culoare etc. vor fi bine fixate de pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea personalului, în caz de incendiu.

Art.17. Se interzice amplasarea meselor, scaunelor sau a altui mobilier în apropierea ușilor de evacuare sau pe holurile de evacuare.

Art.18. Pentru asigurarea evacuării persoanelor din săli se vor respecta următoarele reguli:

- pe tot timpul activității, în aceste săli (săli de curs, amfiteatre, aule, biblioteci, arhive, etc), ușile de pe toate traseele de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior la simpla apăsare pe mâner;

- se va controla și asigura în permanență buna funcționare a instalației electrice din sălile de cursuri, aule, biblioteci, arhive, etc.

- pe căile de evacuare nu trebuie să existe, uși false, oglinzi, draperii care să deruteze persoanele la evacuarea în caz de incendiu, materiale sau mobilier care să împiedice efectuarea acestor operațiuni;

- pe culoare, în casa scârilor și pe alte trasee de evacuare, nu se vor depozita materiale sau mobilier care să împiedice evacuarea, sau să contribuie la propagarea incendiului, ori să mărească pericolul existent.

Art.19. În activitatea ce se desfășoară în biblioteci, depozite de arhivă, hârtie, cărți etc., pe lângă regulile deja prevăzute se impune și respectarea următoarelor restricții:

- hârtia, cărțile și documentele de arhivă se vor depozita în ordine, așezate în stive sau rafturi, asigurându-se posibilitățile de intervenție și evacuare în caz de incendiu;

- la depozitarea hârtiei, cărților sau arhivei în rafturi sau stive, se va avea în vedere să se păstreze distanțele față de instalația electrică și față de instalația de încălzire, conform prevederilor.

Art.20. Deșeurile de hârtie și ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor și livrărilor vor fi imediat îndepărtate din spațiile de depozitare.

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV,
Ing. Romeu HORGHIDAN

ȘEF COMPARTIMENT,
Ing. Monica BEDROSIAN

uBedrosian